

多摩川衛生組合 事故等への対応

	事故発生日	発生場所	事故内容	対応・処理・結果
1	平成25年 11月26日	可燃ごみ ピット5番 ゲート	11月26日午後1時50分、ごみピット内で 火災発生。	2時15分鎮火確認。原因は搬入物の中 に何らかの発火物が混入したと推察 される。
2	平成25年 12月7日	可燃ごみ ピット5番 ゲート	12月7日午前10時45分、ごみピット内で 火災発生。	11時00分鎮火確認。原因は搬入物の中 に何らかの発火物が混入したと推察 される。
3	平成26年 1月15日	可燃ごみ ピット5番 ゲート	1月15日午前9時30分、ごみピット内で 火災発生。	9時45分鎮火確認。原因は車止め解体 作業中のガス溶接中の火花等の飛散に よるものと推察される。