

多摩川衛生組合インシデント等報告書(平成27年5月28日から平成27年11月12日まで)

	事故発生日	発生場所	事故内容	対応・処理・結果
1	平成27年 9月12日	タービン 発電機	9月12日、午前5時49分、地震発生によるタービン停止。	各所の点検を実施し、異常のないことを確認の上、7時30分から再起動を開始し、8時54分に完了する。
2	平成27年 9月28日	可燃ごみ ピット6番 ゲート	9月28日、午後3時43分、ごみピット内で火災発生。	午後3時50分鎮火確認。不燃・粗大ごみの破砕可燃物から何らかの発火物が可燃ごみピットに移送されたことが、原因と考えられる。構成市に対し、危険物混入防止の徹底を依頼する。
3	平成27年 10月9日	可燃ごみ ピット6番 ゲート	10月9日、午前10時47分、ごみピット内で火災発生。	午後0時9分鎮火確認。不燃・粗大ごみの破砕可燃物から何らかの発火物が可燃ごみピットに移送されたことが、原因と考えられる。構成市に対し、危険物混入防止の徹底を依頼する。