

多摩川衛生組合インシデント等報告書(平成28年2月16日から平成28年4月3日まで)

	事故発生日	発生場所	事故内容	対応・処理・結果
1	平成28年2月24日		日本ロジテック協同組合が、平成28年4月から電力事業からの撤退が報道される。	平成28年3月3日に債権の仮差押えを実施。
2	平成28年3月9日	タービン発電機	午前8時37分東京電力の事故により、受電が途絶え蒸気タービン発電機が停止。	午前8時46分に受電が再開、各施設を復旧し、10時8分から蒸気タービン発電機の再起動を開始。午前11時27分に完了する。