

多摩川衛生組合 事故等への対応

	事故発生日	発生場所	事故内容	対応・処理・結果
1	平成25年 4月13日	ごみ焼却炉 1号炉バグ フィルター	1号炉ろ過集じん機出口ばいじん濃度について、4月13日に自主規制値超過した。4月16日に多摩環境事務所へ報告する。	4月15日に1号炉を休止し、穴あきを確認。バグフィルタの交換と煙道の清掃を実施する。バグフィルタと内部の金属が接している部分の摩耗による穴あきと推察する。
2	平成25年 8月11日	焼却炉及び タービン他	14時54分に東京電力(株)北多摩変電所の送電線で落雷による短絡事故が発生し、瞬時の電圧低下が発生し清掃工場のポンプ類が停止する。	落雷の影響により、安全性確保のための保安装置の作動による緊急停止。運転委託運転員の資質の向上及び連絡体制の強化を図る。
3	平成25年 10月7日	可燃ごみ ピット6番 ゲート	10月7日午後3時10分、ごみピット内で火災発生。	3時35分鎮火確認。原因は破碎可燃ごみと思われる。構成市に対し分別の徹底を依頼する。
4	平成25年 10月8日	ごみ焼却炉 3号炉	3号炉排ガスCO濃度が、廃棄物処理法で定める基準を超えた。10月8日に多摩環境事務所へ報告する。	ごみピット底の古いごみを連続的に投入したことが原因と推察される。