

多摩川衛生組合インシデント等報告書(平成29年5月24日から平成29年11月13日まで)

	事故発生日	発生場所	事故内容	対応・処理・結果
1	平成29年 7月2日	ごみ焼却炉 3号炉	3号炉立上げ作業中に、運転員がアンモニア気化装置出口温度下下限警報を見落としたために、アンモニアが噴霧されており、排ガス窒素酸化物(Nox)濃度の1時間移動平均値が82ppmとなり、自主規制値である68ppmを超過した。	運転委託業者に対し作業マニュアルの見直し及び運転員の再教育を行わせた。また、管轄部署である多摩環境事務所へ報告し、再発防止策を提出をした。