

多摩川衛生組合インシデント等報告書(平成29年2月15日から平成29年5月23日まで)

	事故発生日	発生場所	事故内容	対応・処理・結果
1	平成29年 4月3日	可燃ごみ ピットの不 燃・粗大ごみ 破碎可燃物 落ち口付近	4月3日、午後3時15分頃、ごみピット内 で火災発生。	午後3時43分鎮火確認。不燃・粗大ごみ の破碎可燃物から何らかの発火物が可 燃ごみピットに移送されたことが、原因と 考えられる。稲城市及び狛江市に対し、 危険物混入防止の徹底を依頼する。
2	平成29年 5月17日	可燃ごみ ピットの6番 ゲート前	5月17日、午後4時36分頃、ごみピット内 で火災発生。	午後4時58分鎮火確認。不燃・粗大ごみ 処理施設は停止中であり、搬入された可 燃ごみの積み替え後に発火したことか ら、可燃ごみ中の発火物が原因と思わ れる。構成4市に市民への危険物混入 防止の啓発を依頼する。
3	平成29年 5月22日	可燃ごみ ピットの不 燃・粗大ごみ 破碎可燃物 落ち口付近	5月22日、午後2時46分頃、ごみピット内 で火災発生。	午後3時31分鎮火確認。不燃・粗大ごみ の破碎可燃物から何らかの発火物が可 燃ごみピットに移送されたことが、原因と 考えられる。稲城市及び狛江市に対し、 危険物混入防止の徹底を依頼する。